



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

Изх.№ 93-275 /14.06.2018г.

Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – „Открита процедура“ по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, съгласно чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП.

По повод постъпило запитване в срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП по процедура по чл. 18, ал. 1, т. 11 от ЗОП – „Открита процедура“, с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован – пътища в община „Борован“, Ви даваме следната информация:

„Въпрос 1: Поради не коректно закръгляне в количествените сметки в част от документацията, в колона „количество“ за някои позиции визуализацията на стойността не съответства на стойността, с която програмата смята при въвеждане на формула в колона „стойност“, НАПРИМЕР:

№	описание на видовете работи	мярка	количество	ед цена	стойност
1	Студено фрезование на деформации на същ. асфбет. настилка	м ³	1 524.72	1.00	1524.71692
5	Непълтен асфалтобетон (биндер) - min4cm	т	1 605.94	1.00	1 605.94445

Моля, Възложителят да уточни, следва ли да се коригират така приложените количествени сметки и с коя стойност да бъде пресметнато в колона „Стойност“.

Въпрос №2: В предоставената ни количествена сметка за ПОДОБЕКТ: 04 Път VRC1016 (с. Рогозен - с. Сираково), от границата с Рогозен до ОТ 48; ул.“Ерменко“ ; ул. „Иван Вазов“ ; ул. „Георги Димитров“, е записана следната позиция:

	РЕМОНТ НА НАСТИЛКА		
31	Подробна количествена сметка № 7		76.50

Моля, Възложителят да поясни, следва ли да се остойности цитираната позиция и ако да, то представете в подробен вид „Подробна количествена сметка № 7“.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

Въпрос №3: В предоставената ни количествена сметка, за износващия пласт асфалтобетон е записано както следва:

4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване.	м ²
---	--	----------------

Моля, Възложителят да потвърди, че износващия пласт асфалтобетон ще се изпълни с пътен битум 50-70 и с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50.

Въпрос 4: В предоставената ни количествена сметка за „Път VRC 1015 (Нивянин - Борован - Малорад) - Допълнително изграждане на бетоново водоотвеждащо съоръжение, е записана следната позиция:

2	Направа на нов облицован окоп - монолитно изпълнен		
---	--	--	--

Моля, Възложителят да потвърди, че за така цитираната позиция, количеството е „0“ (нула) и няма мерна единица.

Въпрос 5: В предоставената ни количествена сметка за частта: Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет, за всички подобекти е записано както следва:

	ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ		
22	Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	м.	2700.00
24	Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	1.00
25	Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.	4.00
26	Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток	м.	200.00

Моля, Възложителят да уточни:

- Диаметъра на цитираните HDPE тръби ф 40 ли е, съгласно приложените в разяснение 1 детайли?
- На приложените детайли, HDPE тръби ф 40, се полагат в PVC тръба ф110, моля уточнете за кои подобекти и с какви дължини с PVC тръба ф 110 и къде количествената сметка е посочена?
- По приложените детайли под и над HDPE тръби ф 40 се полага пясъчна подложка и съответно пясъчна засипка, моля уточнете къде в количествената сметка са посочени количествата на пясъка за всеки подобект?
- Дълбочината на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/ варира от 2480 до 1480 - каква следва да се приеме тя във всеки от разглежданите подобекти?



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

- Дълбочината на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/ варира от 2400 до 1300 - каква следва да се приеме тя във всеки от разглежданите подобекти?
- Ако дълбочината на шахтите е 2480 и 2400 само при пресичане на водосток, то колко водостока пресича всеки от подобектите?
- Съгласно приложените в разяснение 1 детайли, под шахтите се полага дренаж пласт с дебелина 30см, моля посочете къде в количествената сметка е количеството и/вида материал за този пласт?
- Диаметъра на стоманена тръба под път или водосток ф 108 ли е, съгласно приложените в разяснение 1 Детайли?

Отговор №1: Количествените сметки не следва да се коригират. В клетките на "Excel" файла, въпросните стойности в графа количество, следва да се нанесат ръчно (съгласно примера по-долу), така както се визуализират на „екран“-числа до втория знак след десетичната запетая т.е. така както ще се разпечатат на хартия.

№	описание на видовете работи	мярка	количество
1	Студено фрезование на деформации на същ. асфбет. настилка	м3	1 524.72
5	Неплътен асфалтобетон (биндер) - min4cm	т	1 605.94

Отговор №2 Вече е отговорено на въпроса в разяснение по процедурата, дадено на 01.06.2018г., което може да намерите на профила на купувача.

Отговор №3 Потвърждаваме, че Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател на ускорено полиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване ще се изпълни с пътен битум 50/70.

Отговор №4: Позиция „Направа на нов облицован окоп“ – монолитно изпълнен в КС, няма мерна единица и е със стойност „0“. Същата единствено информира и пояснява вида на съоръжението за което са предвидени да се изпълнят долните три позиции 3, 4 и 5

Отговор №5: В предоставената до всички участници Количествена сметка за частта „ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ“ общо за обектите са предвидени:

Направа изкоп с зариване и трамбоване	м3
Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп	м.



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

Изкоп за вертикална шахта	м3
Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.
Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/	бр.
Доставка и прокарване на стоманена тръба под път или водосток	м.
Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	100м.

- А) Съгласно приложените детайли, диаметра на цитираните HDPE тръби е ф 40.
- Б) Както е видно от приложените детайли, PVC тръби се слагат, технологично, в рамките на дебелините на стените за съответните шахти, като обсадни тръби и в зоните под еластична ограда-„Детайл на подземна тръбна мрежа под еластична ограда (мантинела)“. В общия случай, когато няма други съоръжения, Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет се изпълнява съгласно „Детайл на подземно тръбна мрежа“, от където е видно, че тръби PVC ф 110, не се предвиждат. В КС позиции „Доставка и полагане на HDPE тръби в изкоп“, по отделните обекти, са заложили доставка и полагане на PVC тръби ф110.
- В) В позиции „Направа изкоп с зариване и трамбоване“, за съответния обект са предвидени доставка и полагане на пясъчна засипка и пясъчна подложка, които следва да се изпълнят, съгласно приложените детайли.
- Г) Дълбочината, броя, местоположението и детайлите за изпълнение на шахтите, включени в позиции „Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/“ и „Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/“, за съответните подобекти, са ясно и точно посочени в чертежите към проекта.
- Д) В позиции „Доставка и монтаж на кръгла шахта с СТБ капак /по детайл/“ и „Доставка и монтаж на правоъгълна шахта с СТБ капак /по детайл/“, за съответните подобекти, са предвидени доставка и полагане на дрениращ пласт, съгласно приложените детайли.
- Е) Диаметра на стоманената тръба е ф108.

Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска,(П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4

от ЗЗЛД

Упълномощено длъжностно лице
съгласно заповед № 277/30.08.2016 г.

Зам.кмет- Хуманитарни дейности на Община Борован